

Leistungsprogramm für die Wartung von technischen Anlagen und Ausrüstungen in Gebäuden

Heiztechnische Geräte und Anlagen

Abgasanlage

Pos.	Baugruppe/ Bauelement/Tätigkeit	Ausführung	
		Periodisch	n. Bedarf
4	Abgasanlage ¹		
4.1	Abgasverbindungsstück bis zum Schacht (Schornstein) einschließlich Kompensatoren, Dehnungsausgleichstücke und Reinigungsdeckel		
4.1.1	Auf Beschädigung und Korrosion prüfen	X	
4.1.2 ¹	Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)	X	
4.1.3	Abgastemperaturwächter auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	X	
4.1.4	Abgastemperaturwächter reinigen		X
4.1.5	Abgastemperaturwächter auf Funktion prüfen	X	
4.1.6	Abgastemperaturwächter auswechseln		X
4.2	Schalldämpfer		
4.2.1	Auf Beschädigung und Korrosion prüfen	X	
4.2.2	Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)	X	
4.3	Abgaswärmeübertrager		
4.3.1	Abgasseitig auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	X	
4.3.2	Funktionserhaltendes Reinigen 3		X
4.3.3	Abgasseitig reinigen		X
4.3.4	Abgas- und wasserseitig auf Dichtheit prüfen	X	
4.3.5	Abgasregelklappen auf Gängigkeit und festen Sitz der Gestänge prüfen	X	
4.3.6	Lager der Klappen und Gestänge schmieren		X
4.3.7	Abgastemperaturfühler auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	X	
4.3.8	Abgastemperaturfühler reinigen		X
4.3.9	Abgastemperaturregler auf Funktion prüfen	X	
4.3.10	Abgastemperaturregler nachstellen		X
4.3.11	Stellglied siehe VDMA 24186 Teil 4		
4.3.12	Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen	X	
4.3.13	Temperaturmessgeräte auf Beschädigung, Anzeige und Funktion prüfen (Plausibilitätsprüfung)	X	
4.3.14	Neutralisationseinrichtung siehe Pos. 4.8		
4.3.15	Entlüften		X
4.4	Abgasklappe, Nebenlufteinrichtung (Zugbegrenzer)		
4.4.1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen	X	
4.4.2	Funktionserhaltendes Reinigen 3		X
4.4.3	Auf Funktion prüfen	X	
4.5	Abgasventilator		
4.5.1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen	X	
4.5.2	Funktionserhaltendes Reinigen 3		X
4.5.3	Lager auf Geräusch prüfen	X	
4.5.4	Lager mit Nachschmiereinrichtung fetten		X
4.5.5	Flexible Verbindung auf Dichtheit prüfen	X	
4.5.6	Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen	X	

Heiztechnische Geräte und Anlagen

Abgasanlage

Pos.	Baugruppe/ Bauelement/Tätigkeit	Ausführung	
		Periodisch	n. Bedarf
4.5.7	Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen	X	
4.5.8	Antriebselemente siehe Pos. 8		
4.6	Abgasleitung (Schornstein) ²		
4.6.1	Auf freien Durchgang (Sichtprüfung)und Funktion prüfen	X	
4.7	Entwässerungseinrichtung		
4.7.1	Auf Funktion prüfen	X	
4.7.2	Funktionserhaltendes Reinigen ³		X
4.8	Neutralisationseinrichtung ³		
4.9	Betriebsmesseinrichtungen (siehe VDMA 24186 Teil 4)		

¹ Die Wartung des Rauchdichtmessers und des Entstaubers bzw. Abscheiders gehört nicht zu den Wartungstätigkeiten im Sinne dieses Einheitsblattes. Zur Wartung von Abscheideanlagen siehe VDI-Richtlinie 2264 (z.Z. Entwurf).

² Die Abgasleitung (Schornstein) fällt grundsätzlich in den Verantwortungsbereich des Schornsteinfegers. Zur Sicherstellung der Gesamtanlagenfunktion sind die genannten Prüfungen erforderlich.

³ Der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden (siehe auch VDMA 24186 Teil 0).