

Leistungsprogramm für die Wartung von technischen Anlagen und Ausrüstungen in Gebäuden

Heiztechnische Geräte und Anlagen

Rohrnetz

Pos.	Baugruppe/ Bauelement/Tätigkeit	Ausführung	
		Periodisch	n. Bedarf
8	Rohrnetz		
8.1	Wasserkessel		
8.1.1	Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	X	
8.1.2	Auf Befestigung und Geräusch prüfen	X	
8.1.3	Funktionserhaltendes Reinigen (äußerlich) ¹		X
8.1.4	Auf Funktion prüfen	X	
8.1.5	Wellendurchführung auf Dichtheit prüfen	X	
8.1.6	Stopfbuchse nachstellen		X
8.1.7	Lager mit Nachschmiereinrichtung fetten	X	
8.1.8	Antriebselemente siehe Pos. 7		
8.2	Absperr-, Abgleich-, Sicherheits- und Regelarmaturen		
8.2.1	Äußerlich auf Beschädigung und Korrosion prüfen	X	
8.2.2	Auf Funktion prüfen	X	
8.2.3	Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)	X	
8.2.4	Stopfbuchse nachstellen	X	
8.2.5	Spindel schmieren	X	
8.3	Schmutzfänger		
8.3.1	Auf Verschmutzung prüfen	X	
8.3.2	Sieb reinigen und auf Beschädigung prüfen		X
8.4	Rohrleitungen		
8.4.1	Auf Beschädigung, Dichtheit und Befestigung prüfen	X	
8.4.2	Wärmedämmung auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen	X	
8.4.3	Kompensatoren auf Beschädigung und Befestigung prüfen	X	
8.4.4	Temperatur- und Druckmessgeräte auf Beschädigung und Anzeigegegenauigkeit prüfen	X	
8.4.5	Entlüftungsventile auf Funktion prüfen	X	
8.4.6	Flüssigkeitsstand prüfen	X	
8.4.7	Flüssigkeit nachfüllen		X
8.4.8	Entlüften		X
8.5	Druckausdehnungsgefäße (siehe Pos. 2)		
8.6	Dosieranlage (siehe VDMA 24186 Teil 6)		

¹ Der Leistungsumfang muss definiert und vereinbart werden (siehe auch VDMA 24186 Teil 0).