



**Lufttechnische Geräte und Anlagen**

**Luftfördereinrichtung**

Pos.	Baugruppe/ Bauelement/Tätigkeit	Ausführung	
		Periodisch	n. Bedarf
1	Luftfördereinrichtung		
1.1	Ventilatoren		
1.1.1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen	X	
1.1.2	Funktionserhaltendes Reinigen		X
1.1.3	Laufgrad auf Unwucht prüfen	X	
1.1.4	Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen	X	
1.1.5	Lager auf Geräusch prüfen	X	
1.1.6	Lager mit Nachschmiereinrichtung fetten <sup>1</sup>	X	
1.1.7	Flexible Verbindung auf Dichtheit prüfen	X	
1.1.8	Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen	X	
1.1.9	Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen	X	
1.1.10	Drallregler auf Funktion prüfen <sup>2</sup>	X	
1.1.11	Entwässerung auf Funktion prüfen, hygienischen Zustand beachten	X	
1.1.12	Hygienischen Zustand beachten	X	
1.1.13	Antriebselemente siehe VDMA 24186-5		

<sup>1</sup> Das Fetten von nicht dauergeschmierten Lagern ohne Nachschmiereinrichtungen ist gesondert zu vereinbaren.

<sup>2</sup> Siehe auch VDMA 24186 Teil 4.