

Leistungsprogramm für die Wartung von technischen Anlagen und Ausrüstungen in Gebäuden

Lufotechnische Geräte und Anlagen

Rohrnetz

Pos.	Baugruppe/ Bauelement/Tätigkeit	Ausführung	
		Periodisch	n. Bedarf
8	Rohrnetz		
8.1	Pumpen (mit Änderung aus VDMA 24186 Teil 3 entnommen)		
8.1.1	Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen	X	
8.1.2	Funktionserhaltendes Reinigen (äußerlich)		X
8.1.3	Auf Funktion prüfen	X	
8.1.4	Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)	X	
8.1.5	Antriebselemente siehe Pos. 7		
8.1.6	MSR-Technik siehe VDMA 24186-4		
8.2	Absperr-, Abgleich- und Regelarmaturen		
8.2.1	Äußerlich auf Beschädigung und Korrosion prüfen	X	
8.2.2	Auf Funktion prüfen	X	
8.2.3	Auf Dichtheit prüfen (Sichtprüfung)	X	
8.2.4	Stopfbuchse nachstellen		X
8.2.5	Spindel schmieren	X	
8.2.6	Stellantriebe siehe VDMA 24186-4		
8.3	Schmutzfänger		
8.3.1	Auf Verschmutzung prüfen	X	
8.3.2	Sieb reinigen		X
8.3.3	Sieb auf Beschädigung prüfen	X	
8.4	Rohrleitungen und Ausdehnungsgefäße		
8.4.1	Zugängliche ¹ Rohrleitungen äußerlich auf Beschädigung, Dichtheit und Befestigung prüfen	X	
8.4.2	Wärmedämmung ¹ auf Beschädigung und Vollständigkeit prüfen	X	
8.4.3	Temperatur- und Druckmessgeräte auf Beschädigung und Anzeigegenauigkeit prüfen (Plausibilitätsprüfung)	X	
8.4.4	Sicherheitseinrichtung auf Funktion prüfen	X	
8.4.5	Kompensatoren auf Beschädigung und Befestigung prüfen	X	
8.4.6	Flüssigkeitsstand prüfen	X	
8.4.7	Flüssigkeit nachfüllen		X
8.4.8	Wärmeträger von kreislaufverbundenen Systemen auf Frostsicherheit prüfen	X	
8.4.9	Rohrbegleitheizung auf Funktion prüfen	X	
8.4.10	Entlüftungsventile auf Funktion prüfen	X	
8.4.11	Entlüften		X

¹ Geräte und Anlagenteile müssen ohne Montagearbeiten frei zugänglich sein.